

**Expediente: 163/2018**

AP-151-18  
MSB

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 30 de mayo de 2018, se ha servido decretar lo siguiente:

**"ÚNICO.-** Autorizar el apeo de **un ejemplar de Palmera (Whashingtonia spp.) con id nº 121218, situado en la Avenida de Montes Sierra (AP-151-2018). LESIONES GRAVES:** La palmera se encuentra en buen estado estructural y vegetativo. **ESTADO GENERAL:** La motivación para el apeo de este ejemplar es la distancia inferior a la distancia de seguridad recomendada para una línea eléctrica de media tensión. **OBSERVACIONES:** No existiendo otras medidas correctoras se recomienda el apeo del ejemplar atendiendo a al tamaño, desarrollo y situación bajo la línea eléctrica".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe de Negociado de Contratación.

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación:	FpQvfqJR4bwoTMvEz3F6RA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Pilar Dominguez-adame Lanuza	Firmado	05/06/2018 13:37:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FpQvfqJR4bwoTMvEz3F6RA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FpQvfqJR4bwoTMvEz3F6RA==</a>		



**SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-151-18) PARTE 2ª**

- 1. FECHA:** 21 de mayo de 2018
- 2. SITUACIÓN:** Avenida de Montes Sierra
- 3. Distrito:** San Pablo Santa Justa
- 4. ESPECIE:** Washingtonia spp.
- 5. P.C. (c.m):** 62
- 6. ALTURA (m):** 6
- 7. ALCORQUE (m):** 1X1
- 8. LATITUD DE ACERADO(m):** 8
- 9. LESIONES GRAVES:**

- La palmera se encuentra en buen estado estructural y vegetativo.

**10. ESTADO GENERAL:**

- La motivación para el apeo de este ejemplar es la distancia inferior a la distancia de seguridad recomendada para una línea eléctrica de media tensión

**11. OBSERVACIONES:**

- No existiendo otras medidas correctoras se recomienda el apeo del ejemplar atendiendo a al tamaño, desarrollo y situación bajo la línea eléctrica.

**12. FOTOGRAFÍAS:**



**13. PLANO DE SITUACIÓN:**

